安全に関するご注意

使用対象について

●本商品は対人専用の冷暖房装置です。OA機器・電子機器、食品・動植物・精密機器・美術品等の冷却・保管等の特殊用途には使用しないでください。また、人と動植物が共存している場合は、異常停止の警報ブザーの設置や、人がエアコンの運転状況を確認できる時のみご使用ください。

●空調面積に対して負荷が大きいサーバールーム等では、サーモオフ等で室温が急激に上昇する場合があります。

●車輌、船舶等の空調用としては使用しないでください。水漏れ、漏電などの原因となります。

使用に際して

●ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みになった上で、内容に従って正しくご使用ください。

●本商品の機内の保守・点検、修理には専門技術が必要です。必ず購入された販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

●無料修理保障期間経過後の修理については、販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について・・・「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切後9年保有しています。

●保守点検のおすすめ・・・エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約（有料）をおすすめします。特に、建築物衛生法（旧 ビル管理法）の対象となる建物にご使用の場合は、部品によっては法で定められた定期的な点検が必要となります。詳しくはお買い上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

設置方法について

●電気工事は電気工事士の資格のある方が電気設備技術基準「内線規定 JEAC8001（最新のもの）」及び据付説明書に従って施工してください。漏電遮断器（インバーターの場合は高調波対応品）は必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。

●設置の前に『据付説明書』をよくお読みになった上で、内容に従って正しく設置してください。

●本商品の設置は販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され不備がありますと、水漏れや感電、火災の原因となります。

●本商品の別売品は必ず当社指定の商品を使用してください。また、取付けに関しても販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され不備がありますと、水漏れや感電、火災の原因となります。

登録事業者：
ダイキン工業株式会社　空調生産本部

登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、業務用暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、海上コンテナ用冷凍装置、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

JMI-0107

ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格ISO14001の認証を取得しています。

EC99J2044

●本商品の耐塩害仕様機種は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
●受注生産品は納品に若干の日数を要しますので、発注の際に納期をご確認ください。
●Windows、Excelは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
●LON®, LONWORKS®は、Echelon Corporationの登録商標です。
●本カタログに掲載の内容は平成20年9月現在のものです。尚、改良などのため内容を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。

ビル用マルチVe-upシリーズは全機種ともオゾン層を破壊しない新冷媒HFCを採用しています。

地球温暖化の抑制に寄与する高COP機種として2007年省エネ基準値3.07（冷暖平均）をクリアする機種にこのマークを表示しています。

お問合わせは下記へどうぞ。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

ダイキン工業株式会社
ダイキン コンタクトセンター お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。
0120-88-1081……全国共通フリーダイヤル
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881……FAX専用フリーダイヤル
http://www.daikincc.com……ご相談対応ホームページ

24時間365日
〈営業時間〉
●24時間365日対応
〈対応業務〉
●空調機に関するご相談・お問合わせ

東日本担当センター　〒143-0015　東京都大田区大森西3丁目29-7
西日本担当センター　〒541-0043　大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5-2

ダイキン空調北海道株式会社……（011）784-5556
ダイキン空調東北株式会社……（022）288-0222
ダイキン空調東京株式会社……（03）3374-5101
ダイキン空調神奈川株式会社……（045）225-3801
ダイキン空調関東株式会社……（048）661-2631
ダイキン空調千葉株式会社……（043）222-2011
ダイキン空調茨城株式会社……（029）244-5522
ダイキン空調新潟株式会社……（025）284-7181
ダイキン空調東海株式会社……（052）955-0721
ダイキン空調静岡株式会社……（054）236-5310
ダイキン空調大阪株式会社……（06）6647-1377
ダイキン空調神戸株式会社……（078）262-8615
ダイキン空調京滋株式会社……（075）642-3800
ダイキン空調四国株式会社……（087）868-7015
ダイキン空調北陸株式会社……（076）249-1233
ダイキン空調中国株式会社……（082）261-7186
ダイキン空調九州株式会社……（092）475-6204
ダイキン空調宮崎株式会社……（0985）51-4101
ダイキン空調鹿児島株式会社……（099）267-7670
ダイキン空調沖縄株式会社……（098）859-4154

（平成18年 9月 1日現在）

ダイキン工業株式会社　空調営業本部
本　　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

http://www.daikin.co.jp/aircon/
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページアドレスです。

CP08485A（08.09.030）KP・KY・AD